



דין וחשבון בדיקה מס' : 9613216828

## פרטי ההזמנה

שם המזמין :	בלוקל רביד
מענו :	דואר טבריה רביד 14960
תאריך ההזמנה :	17/8/2016

## תאור המוצר

בלוקי קיר עשויים מבטון  
 תאריך ייצור: מעל 28 יום, מין הבלוק לפי האגרגאט: קל-פומיס, מין הבלוק לפי הצורך: חלול, מין  
 הבלוק לפי חוזק: ח 4, כינוי התנגדות תרמית: -, מס' חללים 9, מידות נומינליות של הבלוק  
 (במ"מ): 400\*310\*200

## פרטי הנטילה

המדגם נמסר בתאריך: 17/8/2016  
 המדגם ניטל ע"י בא כח: מעבדה בבאר שבע

## מהות הבדיקה

הבדיקה בוצעה לפי השיטה המתוארת בתקן הישראלי ת"י 5450 "בידוד תרמי-שיטה לבדיקת  
 מוליכות תרמית של חומרים" אוגוסט 2007. וג"ת מס' 1 מאפריל 2016.

מסמך זה אינו היתר תו  
 תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

דו"ח זה מכיל 2 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא  
 במלואו.

## תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.  
 דו"ח זה קשור לדו"ח בדיקה מס' 9611910886.  
 משקל סגולי על פי דוגמת בדיקה שהביא נציג אגף הבניין

יעקב אבני

טכנאי בודק ענף מערכות אנרגיה  
 יעקב אבני  
 טכנאי בידוק  
 מעבדה למכניקה והידרוליקה  
 חתימה: סגן מנהל מכניקה הישראלית

תאריך: 29/8/2016



דף מס' 2 מתוך 2 דפים

דין וחשבון בדיקה מס' : 9613216828

## תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה:

מוליכות חום סגולית ( $W/m^* k$ )	טמפרטורה ( $^{\circ} C$ ) ממוצעת	המסה ליח' נפח (ק"ג למ"ק)
0.216	10.4	1010