

דין וחשבון על בדיקה מס' 9311908933

## פרטי ההזמנה

שם המזמין :	בלוקל רביד
מענו :	דואר טבריה, רביד 14960
תאריך ההזמנה :	11/06/11

## דין וחשבון על מוצר

בורגי עם מיתד שמקובע לבלוק תוצרת בלוקל רביד - בלוק על - דור 2 במידות 40 x 20 x 25 ס"מ (קיבוע בדופן דקה חיצונית). - מיתד (דיבל) HERMAN ; 10 x 60 PE UNIVERSAL - בורג 5/16 x 75 (מגולווז) ראש משושה.
---

## פרטי הנטילה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 17/06/13 מקומות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין גודל המדגם: 6 ברגים המקובעים ב-3 בלוקים תוצרת חבי רביד.
---

## מהות הבדיקה

בדיקת כח שליופה של העוגנים לפי דרישות תקן ישראל ת"י 2378 חלק 2 (דצמבר 2005), גיליון תיקון מדצמבר 2008. סעיף: 5.1.1.3.
--

--

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
--

דו"ח זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
---

## תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2. ראה תמונה בדף מס' 3.
--

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: זוהר פייסיק

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפיים

11/06/13

דף מס' 2 מתוך 3 דפים

דין וחשבון על בדיקה מס' 9311908933

תוצאות הבדיקה

מס' סעיף	מקום הבדיקה	מס'	כח שליפה מקסי' (ק"ג)	הערות	דרישות ת"י 2378 חלק 2 סעיף 5.1.1.3
5.1.1.3	במכון התקנים עם 3 בלוקים עם ברגים ומיתדים	1	285	התחלת שליפת בורג.	מיני 150 ק"ג (עומס שימושי מותר של 35 ק"ג)
		2	239	התחלת שליפת בורג.	
		3	285	התחלת שליפת בורג.	
		4	383	התחלת שליפת בורג.	
		5	299	התחלת שליפת בורג.	
		6	271	התחלת שליפת בורג.	

הערה: ראש הבורג בולט מעל גמי החלוק כ- 15 מ"מ.

